

# **Эксплуатационный паспорт**

**по результатам технического диагностирования  
внутридомового газового оборудования,  
установленного по адресу:**

**Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 16**

**1. Управляющая  
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления  
пищи.

**2. Сведения о газопроводе:**

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 2

**3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:**

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду50 x 3,5	5	2	2
Ду40 x 3,5	10	2	4
Ду32 x 3,2	44	4	6
Ду25 x 3,2	33	-	-
Ду15 x 2,8	15	30	-

**4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:**  
стены – 14, перекрытия - 24.

**5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и  
возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды:** прямое  
воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

**6. Местоположение и используемое газовое оборудование** – внутри квартиры газо-  
вые плиты.

**7. Результаты испытания газопровода на прочность и плотность**

Дата проведения	Газопровод испытан на прочность давлением воздуха 1 кгс/см <sup>2</sup> на участке от отключающего устройства на выходе до кранов на опусках к приборам	Газопровод испытан на плотность давлением воздуха 500 мм вод. ст. без подключения газовых приборов в течение 5 мин. Падение давления не зафиксировано. Ф.И.О. лица, проводившего испытание	Подпись лица, проводившего испытание
29.07.2019		Н.С. Зарницын	

**8. Аксонометрические схемы внутридомового газового оборудования**

Приложение 1.







### 11. Сведения о профилактических работах

Дата	Ревизия запорных устройств	Ревизия бытовых газовых плит	Ревизия проточ- ных водонагрева- телей, отопитель- ных аппаратов и котлов на газовом топливе	Проверка приборов учета	Профилактический осмотр газопрово- да многоквартир- ного дома	Техническое обслуживание индивидуаль- ных и групповых баллонных установок
1	2	3	4	5	6	7








## Приложение 1

АксонOMETрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 16 (подъезд 1)



## Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 16 (подъезд 2)

