

Эксплуатационный паспорт

**по результатам технического диагностирования
внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу:
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 9**

**1. Управляющая
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления
пищи.

2. Сведения о газопроводе:

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 5

3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду100 x 4,5	64	-	10
Ду80 x 4,0	5	-	-
Ду40 x 3,5	64	4	25
Ду32 x 3,2	6	2	9
Ду25 x 3,2	147	6	15
Ду15 x 2,8	19	38	-

4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:
стены – 27, перекрытия - 36.

**5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и
возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды:** прямое
воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

6. Местоположение и используемое газовое оборудование – внутри квартиры газо-
вые плиты.

Продолжение Приложения 1

Схема наружного газопровода
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 9

