

Эксплуатационный паспорт

**по результатам технического диагностирования
внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу:
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 6**

**1. Управляющая
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления
пищи.

2. Сведения о газопроводе:

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 5

3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду40 x 3,5	21	5	-
Ду32 x 3,2	15	-	-
Ду25 x 3,2	142	15	3
Ду20 x 2,8	75	-	-
Ду15 x 2,8	38	79	-

4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:
стены – 20, перекрытия - 65.

**5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и
возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды:** прямое
воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

6. Местоположение и используемое газовое оборудование – внутри квартиры газо-
вые плиты.

7. Результаты испытания газопровода на прочность и плотность

Дата проведения	Газопровод испытан на прочность давлением воздуха 1 кгс/см ² на участке от отключающего устройства на выходе до кранов на опусках к приборам	Газопровод испытан на плотность давлением воздуха 500 мм вод. ст. без подключения газовых приборов в течение 5 мин. Падение давления не зафиксировано. Ф.И.О. лица, проводившего испытание	Подпись лица, проводившего испытание
12.08.2019		Н.С. Зарницын	


8. Аксонометрические схемы внутридомового газового оборудования
Приложение 1.

12. Сведения о проведенном техническом диагностировании.

<i>Дата</i>	<i>Дата проведения следующего технического диагностирования</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Ф.И.О. представителя организации, подпись, печать</i>
1	2	3	4
02.10.2019 г.	12.08.2024 г.	ООО «Русдиагностика»	А.Г. Солодьянкин


Приложение 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Веденева, д. 6 (подъезд 1)




Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Веденева, д. 6 (подъезд 2)




Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу : Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Веденева, д. 6 (подъезд 3)



Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Веденева, д. 6 (подъезд 4)



Продолжение Приложения 1

*АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Веденева, д. 6 (подъезд 5)*

